

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 2 1 1 9 5 1 1 5 0

PATVIRTINTA

Rektoriaus 2018 m. sausio 11 d.

įsakymu Nr. 1-037

PATALPŲ APŽIŪROS PRIEŠ UŽDARYMĄ INSTRUKCIJA Nr. 190

Visos patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

1. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

- 1.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;
- 1.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis;
- 1.3. patikrinti pirminių gaisro gesinimo priemonių tvarkingumą.

2. Būtina patikrinti ar:

- 2.1. patalpos išvalytos nuo buitinių atliekų;
- 2.2. išjungti visi elektriniai prietaisai;
- 2.3. uždaryti langai, orlaidės, ugniai atsparios durys į kitas patalpas;
- 2.4. sudėti nustatyta tvarka patalpoje likę gaminiai, medžiagos ir kitas turtas;
- 2.5. laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose;
- 2.6. veikia budintis apšvietimas;
- 2.7. patalpose nėra dūmų, degesių kvapo;
- 2.8. patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių);
- 2.9. išjungta gaisrinė signalizacija.

Asmuo, patikrinęs patalpas ir įsitikinęs jų saugumu, jas uždaro, išjungia signalizaciją.

Parengė:

Infrastruktūros eksploatavimo energetikas



Vytautas Songaila